

Budynek Administracji Centralnej – Gmach Biurowy, ul. Noakowskiego 18/20

Element oceny	Osoby z dysfunkcją narządu ruchu - niechodzące	Osoby z dysfunkcją narządu ruchu - chodzące	Osoby z dysfunkcją narządu wzroku	Działania dostosowawcze, które wydział zamierza podjąć
Opis budynku: budynek posiada trzy klatki wejściowe – A, B i C. Klatka A - 6 kondygnacyjna, klatka B - 7 kondygnacyjna, klatka C - 5 kondygnacyjna. Budynek znajduje się pod ochroną konserwatorską.				
1. Ogrodzenia	Brama i furtka w ogrodzeniu terenu wewnętrznego przy ul. Noakowskiego 18/20 nie stanowi bariery dla osób niepełnosprawnych w dostaniu się na teren. Brama jest przez cały dzień otwarta, furtka jest wmontowana w skrzydło bramy. W porze wieczornej i nocnej można skorzystać z dzwonka przy bramie (włącznik na wysokości 123 cm).			
2. Miejsca postojowe dla samochodów osobowych, z których korzystają wyłącznie osoby niepełnosprawne.	Przy ul. Noakowskiego w przy budynku AC są dwa miejsca postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych (odpowiednio oznakowane).			
3. Dojścia, wejścia i dojazdy	<ul style="list-style-type: none"> • utrudniony dostęp do budynku, • we wszystkich klatkach minimalna szerokość jednego skrzydła w drzwiach dwuskrzydłowych jest mniejsza niż 90 cm. 	dojścia do budynku są utwardzone, nie ma przeszkód dla niepełnosprawnych, nachylenie podłużne i poprzeczne jest prawidłowe.		
4. Schody zewnętrzne	<p>Klatka A - przed wejściem do budynku są usytuowane dwa stopnie uniemożliwiające dostanie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim do środka budynku.</p> <p>Klatka B - przed wejściem do budynku jest usytuowany jeden stopień uniemożliwiający dostanie się osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim do środka budynku.</p> <p>Klatka C – brak schodów.</p>	<p>Osoba z dysfunkcją narządu ruchu - chodząca, z dysfunkcją narządu wzroku napotka na następujące trudności w klatkach A i B:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ powierzchnia krawędzie stopni nie są zabezpieczone przed poślizgiem, ▪ brak balustrad umożliwiających lewo- prawostronne ich użytkowanie. 		

5. Schody wewnętrzne		<p>Osoba z dysfunkcją narządu ruchu, chodząca napotka następujące trudności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ balustrady nie wystają 30 cm poza początek i koniec schodów, nie są zakończone w sposób zapewniający bezpieczne ich użytkowanie. ▪ Klatka A – poręcze znajdują się tylko po jednej stronie schodów, ▪ Klatki B i C – po wejściu do budynku są cztery stopnie schodów bez poręczy. Dalsza część schodów posiada poręcze, ale tylko po jednej stronie. 	<p>Na stopniach schodów w klatkach A i B zastosowano taśmy antypoślizgowe. W klatce C stopnie posiadają zabezpieczenie antypoślizgowe. Osoba z dysfunkcją narządu wzroku napotka następujące trudności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ powierzchnie spoczników schodów nie są zakończone wyróżniającym się odcieniem, barwą bądź fakturą w pasie, co najmniej 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów. ▪ nie zastosowano kontrastowego oznaczenia krawędzi każdego ze stopni. ▪ nie oznaczono pierwszego i ostatniego stopnia w biegu. 	
6. Pochylnie	W budynkach brak jest pochylni.			
7. Windy (dźwigi osobowe)	<ul style="list-style-type: none"> • Utrudniony dostęp do windy: <ul style="list-style-type: none"> - w klatce A trzeba pokonać dwa stopnie schodów zewnętrznych i dziesięć stopni schodów wewnętrznych, - w klatce B trzeba pokonać jeden stopień schodów zewnętrznych i cztery stopnie schodów wewnętrznych, - w klatce C trzeba pokonać cztery stopnie schodów wewnętrznych. • Dźwigi osobowe nie spełniają wymagań prawa w zakresie: <ul style="list-style-type: none"> • drzwi wejściowe do kabiny wynoszą mniej niż 0,9 m • wielkość kabiny – nie odpowiada wymogom. 	<p>Jest możliwość skorzystania z windy od I p w każdej klatce (w klatce B od półpiętra).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość skorzystania z windy począwszy od I p. w każdej klatce (w klatce B od półpiętra). • Przyciski i wyłączniki tablicy przyzywowej nie posiadają dodatkowych oznakowań dla osób niewidomych, • Kabina nie jest wyposażona w system informacji głosowej. 	.

8. Pomieszczenia higieniczno-sanitarne	Pomieszczenia higieniczno-sanitarnych nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.	
9. Przedsionki, wiatrolapy	Brak przedsionków i wiatrolapów.	
10. Pomieszczenia, korytarze	Narożniki i zakręty korytarzy nie posiadają ograniczników ani odboi w dolnej krawędzi ściany.	